

Registro Solicitudes de Conexión de Generación a Activos de GEB - Actualizado al 30 de noviembre de 2020							
	Punto de Conexión	Proyecto	Capacidad [MW]	Tecnología	Fecha de Puesta en Operación	Estado	Observaciones
1	La Loma 500 kV	La Luna	660,0	Térmico	dic-22	Aprobado por UPME	
2	Guavio 230 kV	Ampliación Guavio	50,0	Hidráulico	dic-16	Aprobado por UPME	
3	Chivor II 230 kV	Conexión de generación embebida en Rubiales	156,7	Térmico	dic-15	Finalizado	El promotor desiste de la solicitud, no se envía a la UPME
4	La Loma 110 kV	Latamsolar	150,0	Solar Fotovoltaico	may-21	Aprobado por UPME	Actualización de FPO emitida por UPME el 18 de octubre de 2019
5	Termocandelaria 220 kV	Ampliación Termocandelaria	252,15	Térmico	nov-22	Aprobado por UPME	Concepto de UPME condicionado a repotenciones en líneas Candelaria - Ternera 220 kV y aumento de nivel de cortocircuito en Sabanalarga 220 kV
6	La Loma 500 kV	San Martín	300,0	Solar Fotovoltaico	dic-20	Respuesta de UPME	UPME indica necesidad de expansión adicional en el área de GCM
7	Norte 230 kV y líneas asociadas	Termo Apolo	350,0	Térmico	ene-23	Respuesta de UPME	UPME consulta interés del promotor de continuar con el proyecto
8	Colectora I 500 kV	Bahía Portete	150,0	Eólico	dic-24	Respuesta de UPME	UPME indica necesidad de expansión adicional en el área de GCM
9	La Loma 500 kV	Ampliación La Luna	490,0	Térmico y Solar Fotovoltaico (90 MW)	dic-22	Respuesta de UPME	UPME indica necesidad de expansión adicional en el área de GCM
10	Colectora I 500 kV	Trupillo	100,0	Eólico	dic-25	Respuesta de UPME	UPME indica necesidad de expansión adicional en el área de GCM

Registro Solicitudes de Conexión de Generación a Activos de GEB - Actualizado al 30 de noviembre de 2020							
	Punto de Conexión	Proyecto	Capacidad [MW]	Tecnología	Fecha de Puesta en Operación	Estado	Observaciones
11	Chivor II 230 kV	Conexión de generación embebida en Rubiales	43,74	Térmico	dic-20	Aprobado por UPME	Condicionado a puesta en operación del proyecto Chivor II - Norte 230 kV
12	Termocandelaria 220 kV	Okianus	210,0	Térmico	dic-21	Finalizado	El promotor desiste de la solicitud, no se envía a la UPME
13	La Loma 500 kV	Rancho del Sol	200,0	Solar Fotovoltaico	dic-23	Respuesta de UPME	UPME indica necesidad de expansión adicional en el área de GCM
14	Altamira 230 V	Altamira	201,4	Solar Fotovoltaico	dic-21	Finalizado	El promotor desiste de la solicitud, no se envía a la UPME
15	Colectora I 500 kV	Andrea Jusayu	378,0	Eólico	dic-23	Respuesta de UPME	UPME indica necesidad de expansión adicional en el área de GCM
16	Termocandelaria 220 kV	Actualización concepto ampliación Termocandelaria	252,15	Térmico	nov-22	Aprobado por UPME	Concepto de UPME condicionado a instalación de FACTS distribuidos en líneas Candelaria - Ternera 220 kV y aumento de nivel de cortocircuito en Sabanalarga 220 kV
17	Colectora I 500 kV	Wakuaipa	200,0	Eólico	dic-23	Respuesta de UPME	UPME indica necesidad de expansión adicional en el área de GCM
18	Colectora I 500 kV	Kappa	500,0	Eólico	dic-24	Respuesta de UPME	UPME indica necesidad de expansión adicional en el área de GCM
19	La Loma 500 V	Autogeneración Solar La Loma	250,0	Solar Fotovoltaico y térmico	dic-21	En revisión de GEB	